



# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DG-4394DN0433**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	FOX FITTINGS Sp. z o.o. Wiezniow Oswiecimia 50, PL-43-330 Wilamowice
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	FOX FITTINGS Sp. z o.o. Wiezniow Oswiecimia 50, PL-43-330 Wilamowice
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Gasarmaturen: Absperrarmatur aus PE-HD, Fert.-Gr. 1 (4394)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Absperrkugelhahn in Durchgangsform aus PE 100-RC
<b>Modell</b> <i>model</i>	BVS...
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: B 22/07/3860_REV2 vom 19.07.2022 (DBI) Ergänzungsprüfung: B 25/08/4757 vom 18.07.2025 (DBI) Erstinspektionsbericht: 62103-21-0222 vom 14.03.2024 (IMA)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DIN EN 1555-4 (01.12.2021) DIN EN 1555-1 (01.12.2021) DIN EN 1555-5 (01.12.2021) DIN CEN/TS 1555-7 (01.03.2022) DVGW CERT ZP 8111 (28.10.2024)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	19.07.2027 / 25-0396-GNA

70028-04-A-DE

19.03.2026 Sck A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH  
Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn  
Tel. +49 228 9188-888  
info@dvwg-cert.com  
www.dvbw-cert.com

<b>Gasart</b> <i>gas category</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
--------------------------------------	--------------------------------------

Brenngase nach G 260 außer 5. Gasfamilie	
---	--

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
---------------------------	--	--------------------------------------

BVS02511	Nenndurchmesser: 25 mm	
BVS03211	Nenndurchmesser: 32 mm	
BVS04011	Nenndurchmesser: 40 mm	
BVS05011	Nenndurchmesser: 50 mm	
BVS06311	Nenndurchmesser: 63 mm	

<b>zertifizierte Bauteile / Werkstoffe</b> <i>certified components</i>			
<b>Registr.-Nr.</b> <i>registration no.</i>	<b>Bauteil (Produktart)</b> <i>component</i>	<b>Modell/Typ</b> <i>model/type</i>	<b>Hersteller</b> <i>manufacturer</i>

NG-5112BR0211	Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasgeräten und -anlagen	M715 NBR 70/NBR 70 M715	DUCI s.r.l.
NG-5162CR0409	Schmierstoff für Gasgeräte	Molykote® G-5511/Molykote® G-5511	DuPont Specialty Products GmbH & Co. KG

<b>Verwendungshinweise / Bemerkungen</b> <i>hints of utilization / remarks</i>
---

Anschlussart: beiderseitig Rohrstutzen aus PE 100 RC (SDR 11) Umgebungstemperaturbereich: -5...+40 °C Zul. Betriebsdruck: 10 bar
--



# DVGW type examination certificate

## DVGW-Baumusterprüfzertifikat

**DG-4394DN0433**

Registration Number  
Registriernummer

<b>Field of Application</b> <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas supply <i>Produkte der Gasversorgung</i>
<b>Owner of Certificate</b> <i>Zertifikatinhaber</i>	FOX FITTINGS Sp. z o.o. Wiezniow Oswiecimia 50, PL-43-330 Wilamowice
<b>Distributor</b> <i>Vertreiber</i>	FOX FITTINGS Sp. z o.o. Wiezniow Oswiecimia 50, PL-43-330 Wilamowice
<b>Product Category</b> <i>Produktart</i>	Gas fittings: HDPE shut-off valve, manufacturing group 1 (4394)
<b>Product description</b> <i>Produktbezeichnung</i>	Straight pattern shut-off ball valve made of PE 100-RC
<b>Model</b> <i>Modell</i>	BVS...
<b>Test reports</b> <i>Prüfberichte</i>	Type testing: B 22/07/3860_REV2 from 19.07.2022 (DBI) Supplement test: B 25/08/4757 from 18.07.2025 (DBI) Report of initial inspection: 62103-21-0222 from 14.03.2024 (IMA)
<b>Test basis</b> <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN EN 1555-4 (01.12.2021) DIN EN 1555-1 (01.12.2021) DIN EN 1555-5 (01.12.2021) DIN CEN/TS 1555-7 (01.03.2022) DVGW CERT ZP 8111 (28.10.2024)
<b>Date of Expiry / File No.</b> <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	19.07.2027 / 25-0396-GNA

70028-04-A-DE

19.03.2026 Sck A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body  
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



DVGW CERT GmbH  
Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn  
Tel. +49 228 9188-888  
info@dvwg-cert.com  
www.dvlgw-cert.com

<b>Gas Category</b> <i>Gasart</i>	<b>Remarks</b> <i>Bemerkungen</i>
Fuel gases acc. to G 260 excl. 5. family	

<b>Type</b> <i>Typ</i>	<b>Technical Data</b> <i>Technische Daten</i>	<b>Remarks</b> <i>Bemerkungen</i>
BVS02511	Nominal diameter: 25 mm	
BVS03211	Nominal diameter: 32 mm	
BVS04011	Nominal diameter: 40 mm	
BVS05011	Nominal diameter: 50 mm	
BVS06311	Nominal diameter: 63 mm	

**certified Components***zertifizierte Bauteile / Werkstoffe*

<b>Registr. No.</b> <i>Registrier-Nr.</i>	<b>Component</b> <i>Bauteil (Produktart)</i>	<b>Model/Type</b> <i>Modell/Typ</i>	<b>Manufacturer</b> <i>Hersteller</i>
NG-5112BR0211	Elastomer material for seals in gas appliances	M715 NBR 70/NBR 70 M715	DUCI s.r.l.
NG-5162CR0409	Materials for greasing of gas appliance	Molykote® G-5511/Molykote® G-5511	DuPont Specialty Products GmbH & Co. KG

**Hints of Utilization / Remarks***Verwendungshinweise / Bemerkungen*

Connections: Both sides pipe nozzles made from PE 100 Rc (SDR 11)  
Ambient temperature range: -5...+40 °C  
Max. operating pressure: 10 bar

**DVGW**  
**CERT**